

Wasseranalysen für Fassungseigentümer **DK Lütisburg**

Probedatum	Objektbezeichnung	Physikalische Parameter					Chemische Parameter				Bakteriologische Parameter		
		Schüttung l/min	Wasser- temperatur °C	pH-Wert	Elektr Leitfähigkeit uS/cm	Trübung TE/F	Gesamt- härte °fH	Chlorid mg Cl-/l	Nitrat mg NO3-/l	Oxidier- barkeit mg KMnO4/l	Keimzahl	E. Coli	Entero- kokken
15.01.2015	Lütisburg Quellen Gesamt vor UV		8.0	7.64	633								
03.02.2015	Lütisburg Quellen Gesamt vor UV		7.1	7.70	632								
10.02.2015	Lütisburg Quellen Gesamt vor UV		7.1	7.68	637	0.5	38.1	3.8	2.6	3.2	0	0	0
10.02.2015	Lütisburg Quellen Gesamt nach U		7.1	7.68	637	0.4					0	0	0
10.02.2015	Gemeindehaus Lütisburg, Flawiler		7.5	7.56	640	0.3					0	0	0
10.02.2015	Reservoir Steig		6.4	7.62	639	0.7					71	0	0
04.03.2015	Lütisburg Quellen Gesamt vor UV		7.7	7.47	634								
07.04.2015	Lütisburg Quellen Gesamt vor UV		9.1	7.57	628								
11.05.2015	Lütisburg Quellen Gesamt vor UV		12.6	7.59	632								
19.05.2015	Lütisburg Quellen Gesamt nach U		13.0	7.73	640	0.1					0	0	0
19.05.2015	Gemeindehaus Lütisburg, Flawiler		15.3	7.29	678	0.2					2	0	0
19.05.2015	Reservoir Steig		13.0	7.45	639	0.1					22	0	0
03.06.2015	Lütisburg Quellen Gesamt vor UV		13.7	7.70	634								
02.07.2015	Lütisburg Quellen Gesamt vor UV		15.4	7.70	633								
05.08.2015	Lütisburg Quellen Gesamt vor UV		16.2	7.70	635								
11.08.2015	Lütisburg Quellen Gesamt nach U		16.5	7.54	647	0.2					0	0	0
11.08.2015	Gemeindehaus Lütisburg, Flawiler		19.6	7.44	665	0.2					1	0	0
11.08.2015	Reservoir Steig		18.9	7.45	645	0.1					6	0	0
03.11.2015	Lütisburg Quellen Gesamt nach U		12.2	7.66	642	0.0					0	0	0
03.11.2015	Gemeindehaus Lütisburg, Flawiler		14.7	7.35	667	0.1					3	0	0
03.11.2015	Reservoir Steig		13.4	7.41	644	0.0					3	0	0
Minimum			6.4	7.29	628	0.0	38.1	3.8	2.6	3.2	0	0	0
Maximum			19.6	7.73	678	0.7	38.1	3.8	2.6	3.2	71	0	0
Mittelwert			12.1	7.57	642	0.2	38.1	3.8	2.6	3.2	8	0	0
Amplitude			13.2	0.44	50	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	71	0	0