

Wasseranalysen für Fassungseigentümer DK Lütisburg

Probedatum	Objektbezeichnung	Physikalische Parameter					Chemische Parameter				Bakteriologische Parameter		
		Schüttung l/min	Wasser- temperatur °C	pH-Wert	Elektr Leitfähigkeit uS/cm	Trübung TE/F	Gesamt- härte °fH	Chlorid mg Cl-/l	Nitrat mg NO3-/l	Oxidier- barkeit mg KMnO4/l	Keimzahl	E. Coli	Entero- kokken
21.02.2020	Lütisburg Quellen Gesamt vor UV	65	9.8	7.71	659								
27.04.2020	Lütisburg Quellen Gesamt nach U	58	10.9	7.15	681	0.1					2	0	0
04.06.2020	Lütisburg Quellen Gesamt vor UV	53	10.8	7.05	673								
17.08.2020	Lütisburg Quellen Gesamt nach U	50	13.5	7.27	682	0.0					0	0	0
20.08.2020	Lütisburg Quellen Gesamt vor UV	50	13.6	7.43	673								
16.11.2020	Lütisburg Quellen Gesamt vor UV	54	11.4	7.28	678								
16.11.2020	Lütisburg Quellen Gesamt vor UV	54	11.4	7.28	678	0.0					3	0	0
16.11.2020	Lütisburg Quellen Gesamt nach U	54	11.7	7.32	678	0.1					0	0	0
Minimum		50.0	9.8	7.05	659	0.0					0	0	0
Maximum		65.0	13.6	7.71	682	0.1					3	0	0
Mittelwert		54.8	11.6	7.31	675	0.0					1	0	0
Amplitude		15.0	3.8	0.66	23	0.1					3	0	0