



**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**  
Kantonales Labor

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AVSV), Blarerstrasse 2, 9001 St.Gallen

Dorfkorporation Lütisburg  
Herr Willi Breitenmoser  
Postfach 19  
Flawilerstrasse 19  
9604 Lütisburg

Kurt Schlumpf  
Trink- und Badewasserinspektor

Amt für Verbraucherschutz  
und Veterinärwesen (AVSV)  
Blarerstrasse 2  
9602 Bazenheid  
T 058 229 66 23  
kurt.schlumpf@sg.ch  
<http://www.avsv.sg.ch>

St. Gallen, 26. April 2024

**Untersuchungsbericht L24.0789**

Kunden-Nr: B006344  
Betriebskategorie: Öffentliche Wasserversorgungen  
Anzahl Proben: 1  
Eingangsdatum: 23.04.2024  
Probenahmegrund: Amtlicher Laborauftrag (Stichprobe)

**Probenummer: P24.A348**  
Probenahme: 23. April 2024 um 9.15 Uhr durch Kurt Schlumpf, AVSV  
Probenahmestelle: Brunnen vor Gemeindehaus; Bodenfeuchtigkeit: nass; Witterung vor  
Probenahme: Schneeschmelze  
Bezeichnung: Trinkwasser behandelt im Verteilnetz  
Untersuchungsziel: mikrobiologisch; Trübung; Vorortmessung

Parameter	Methode	Einheit	Resultat	Beurteilungswerte	
Probetemperatur	SOP-1517 2L-Tech. AVSV, akkreditiert	°C	10.9		
Leitfähigkeit	SOP-1519 EC AVSV, akkreditiert	uS/cm 25° C	707		
Trübung	SOP-1180 UV/Vis AVSV, akkreditiert	TE/F	<0.1	1.0	[HW]
Aerobe mesophile Keime	SOP-1089 Kultur AVSV, akkreditiert	KBE/ml 30° C	1	300	[HW]
Escherichia coli	SOP-1170 Kultur AVSV, akkreditiert	KBE/100ml	0	0	[HW]
Enterokokken	SOP-1398 Kultur AVSV, akkreditiert	KBE/100ml	0	0	[HW]

[HW] = Höchstwert / [MW] = Mindestwert / [AB] = Anderer Beurteilungswert

Angaben zu den verwendeten Messmethoden und deren Kenndaten stehen auf Anfrage zur Verfügung. Die Ergebnisse des vorliegenden Berichtes beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte(n) Probe(n). Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich zwischen Probeneingang und dem Berichtsdatum. Auszüge aus dem Bericht dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Amtes für Verbraucherschutz und Veterinärwesen erstellt werden.

Hinweise zur Berücksichtigung der Messunsicherheit bei der Beurteilung von Höchst- und Mindestwerten finden Sie unter <https://www.sg.ch/> unter dem Suchbegriff "Entscheidungsregeln und Messunsicherheit".





**Gesamtbeurteilung**

Die Wasserqualität entspricht zum Zeitpunkt der Probenahme bezüglich der untersuchten Messgrößen den gesetzlichen Anforderungen gemäss Trink-, Bade- und Duschwasserverordnung (SR 817.022.11; abgekürzt TBDV).

Freundliche Grüsse

Kurt Schlumpf, Trink- und Badewasserinspektor

**Verteiler**

- Bericht Kopie an: Dorfkorporation Lütisburg (sekretariat@dkluetisburg.ch)
- Bericht Kopie an: Dorfkorporation Lütisburg, Zweckverband KiBaLü (wasser@rwt.ch)

